



Proovivõtu koht	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №37 "Cipollino"	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed №30 "Tareke"	VPJ väljund linna veevõrku	Lasteaed "Karikakar"	Lasteaed №8 "Karikakar"	Lasteaed "Karikakar"	Lastekodu majake	Piirsisaldus*
Address	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A.Daumani 11, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	A-A.Tiimanni 16, Narva	II astme pumppla, Veepuhastusjaam, Kulgu 1, Narva	Karja 25, Narva-Jõesuu	A.Puškini 5a, Narva	Karja 25, Narva-Jõesuu	Metsa 34a, Narva-Jõesuu	
Proovi võtmise kuupäev	02.02.2016	02.02.2016	09.09.2016	09.09.2016	16.02.2016	16.02.2016	16.02.2016	22.02.2016	22.02.2016	
Kloorfenvinfoss, µg/l		ei leitud								0,1
Kloorpürifoss, µg/l		ei leitud								0,1
Metüül-kloorpürifoss, µg/l		ei leitud								0,1
Klorotaloniil, µg/l		ei leitud								0,1
Malatioon, µg/l		ei leitud								0,1
o,p'-DDE, µg/l		ei leitud								0,1
o,p'-DDD, µg/l		ei leitud								0,1
o,p'-DDT, µg/l		ei leitud								0,1
p,p'-DDE, µg/l		ei leitud								0,1
p,p'-DDD, µg/l		ei leitud								0,1
p,p'-DDT, µg/l		ei leitud								0,1
Propikonasool, µg/l		ei leitud								0,1
Protsümidoon, µg/l		ei leitud								0,1
Teknaseen, µg/l		ei leitud								0,1
lambda-Tsühalotriin, µg/l		ei leitud								0,1
alfa-Tsüpermetriin, µg/l		ei leitud								0,1
Tolüüfluaniid, µg/l		ei leitud								0,1
Triallaat, µg/l		ei leitud								0,1
Trifluraliin, µg/l		ei leitud								0,1
Vinklosoliin, µg/l		ei leitud								0,1
Pestiitsiidide summa, µg/l		ei leitud								0,5
Antimon (Sb), µg/l		<0,1								5,0
Arseen (As), µg/l		0,3								10,0
Boor (B), mg/l		<0,06								1,0
Elavhõbe (Hg), µg/l		<0,2								1,0
Kaadmium (Cd), µg/l		<0,05								5,0
Kroom (Cr), µg/l		<0,4								50
Mangaan (Mn), µg/l		<5								50
Nikkel (Ni), µg/l		<1,0								20
Plii (Pb), µg/l		<0,1								10,0
Seleen (Se), µg/l		<1,0								10,0
Fluoriid (F-), mg/l		0,16								1,5
Tsüaniidid, µg/l		<3								50
Vask (Cu), mg/l		<0,01								2,0
Escherichia Coli, PTÜ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coli-laadsed bakterid, PTÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokokid, PTÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens, PTÜ/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22 °C, PTÜ/ml		0								ebaloomulike muutusteta

Märkused: 1) Vastus "ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri

2) Vastus "<..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel

\* - Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud Sotsiaalministri 31.07.2001.a.määruses nr 82

Analüüsid on teostatud AS Narva Vesi Keemialaboris, OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis Laboratoorsete uuringute osakonnas, Terviseameti Kesklaboris ja AS Tallinna Vesi Laborites.

Koostas:

Diana Illus

Veepuhastusjaama keemia- ja tehnoloogia spetsialist

tel.3569025